

Виконання на енергоблоці №2 Южно-Українській АЕС заходів  
"Плану ліцензування енергоблока №2 при продовженні експлуатації в надпроектний термін"

№п/п	Регулююче рішення	Документи, необхідні для ухвалення регулюючого рішення	Примітка
1	Кваліфікація обладнання	Звіт за результатами оцінки поточного стану кваліфікації обладнання на "жорсткі" умови навколишнього середовища	Виконано. Звіт №55-КОРО-11
2		Методики проведення кваліфікації обладнання на "жорсткі" умови навколишнього середовища для вибраних груп обладнання.	Виконано. Звіти № 26-КОРО-М-11; №27-КОРО-М-11;№29-КОРО-М-11;№ 30-КОРО-М-11; № 31-КОРО-М-11;№32-КОРО-М-11.
3		Підсумковий звіт з кваліфікації обладнання на "жорсткі" умови навколишнього середовища з переліками обладнання, що пройшло і не пройшло кваліфікацію	Виконано. Звіт №118-КОРО-12
5		Звіт за результатами оцінки поточного стану кваліфікації обладнання на сейсмічні впливи	Виконано. Звіт 02.ЮУАЭС.13804_12.ОТ3
6		Підсумковий звіт з кваліфікації обладнання на сейсмічні впливи з переліками обладнання що пройшло і не пройшло кваліфікацію	Виконано. Звіт 02.ЮУАЭС.13804_12.ОТ6
7		Технічні рішення для обладнання, що не пройшло кваліфікацію, з переліками компенсуючих заходів і графіками замін обладнання	Виконано. ТР.2.0005.1304 від 03.08.2015
10		Узгодження робочих програм і методик за оцінкою технічного стану і перепризначенню ресурсу елементів енергоблока АЕС	Робоча програма оцінки технічного стану і перепризначення ресурсу корпусу, верхнього блоку і деталей вузла ущільнення головного роз'єму реактора енергоблока 2 ВП ЮУАЕС
11	Робоча програма оцінки технічного стану і перепризначення ресурсу внутрішньокорпусних пристроїв реактора енергоблока 2 ВП ЮУАЕС		Виконано. ПМ.2.3812.0160 від 04.10.2012
12	Робоча програма оцінки технічного стану і перепризначення ресурсу опорних елементів реактора енергоблока 2 ВП ЮУАЕС		Виконано. ПМ.2.3812.0161 від 04.10.2012
13	Робоча програма додаткового контролю металу елементів реактора енергоблока 2 ВП ЮУАЕС в період ППР-2012 з метою продовження терміну експлуатації		Виконано. ПМ.2.3812.0183 від 25.04.2012
14	«Робоча програма оцінки технічного стану і перепризначення терміну експлуатації ГЦН енергоблока №2 ВП ЮУАЕС»		Виконано ПМ.2.3812.0181 від 20.06.2011

15		«Робоча програма оцінки технічного стану і перепризначення терміну експлуатації ГЦТ, ГЗЗ і трубопроводу зв'язку ДО з “гарячою” ниткою петлі №4 ГЦК енергоблока №2 ВП ЮУАЕС»	Виконано ПМ.2.3812.0180 від 20.06.2011
16		«Робоча програма оцінки технічного стану і перепризначення терміну експлуатації парогенераторів енергоблока №2 ВП ЮУАЕС»	Виконано. ПМ.2.3812.0182 від 20.06.2011
17		Робоча програма оцінки технічного стану і перепризначення терміну експлуатації деаераторів ТЕ 2RL10W01, 2RL20W01 енергоблока №2 ВП ЮУАЕС	Виконано. ПМ.2.4601.0005 від 24.02.2012
18		Робоча програма оцінки технічного стану і перепризначення терміну експлуатації компенсатора тиску 2YA50B01 енергоблока №2	Виконано. ПМ.2.4601.0006 від 20.06.2012
19		Робоча програма оцінки технічного стану і перепризначення терміну експлуатації гідроємностей CAO3 2TH51 54B01 і барботажного бака 2YA70B01 РО енергоблока №2	Виконано. ПМ.2.4601.0007 від 20.06.12
20		Робоча програма оцінки технічного стану і перепризначення терміну експлуатації турбоживильних насосів енергоблока 2 ВП ЮУАЕС	Виконано. ПМ.2.4601.0008 від 24.02.2012
21		Робоча програма «Проведення обстеження технічного стану, оцінка і перепризначення ресурсу/терміну експлуатації спеціального мостового електричного крана кругової дії г/п 400/80/10/5 тс і рейкового шляху крана енергоблока №2 ЮУАЕС	Виконано. ПМ.2.3812.0167 від 12.12.2011
22		Робоча програма оцінки технічного стану і перепризначення терміну експлуатації будівлі реакторного відділення енергоблока №2 ВП ЮУАЕС (основ, фундаментів, стін, перекриттів, захисної оболонки)	Виконано. ПМ.2.4601.0003 від 19.09.2013
23		Робоча програма «Обстеження технічного стану, оцінка і перепризначення ресурсу/терміну експлуатації будівельних конструкцій насосних відповідальних споживачів систем безпеки енергоблоків №1 і 2 ЮУ АЕС»	Виконано. ПМ.0.3702.0009 від 20.03.2009
24	Узгодження робочих програм і методик з оцінки технічного стану і перепризначенню ресурсу елементів енергоблока АЕС	Робоча програма «Обстеження технічного стану, оцінка і перепризначення ресурсу/терміну експлуатації будівельних конструкцій деаераторного відділення енергоблоків №1 і 2 з прибудовою ЕТУ ЮУАЕС»	Виконано. ПМ.0.3702.0007 від 20.03.2009
25		Робоча програма «Проведення обстеження технічного стану, оцінки і перепризначення ресурсу/терміну експлуатації будівельних конструкцій будівлі резервної дизельної електричної станції першої черги ВП ЮУ АЕС»	Виконано. ПМ.0.3702.0008 від 20.03.2009
26		Робоча програма «Обстеження технічного стану, оцінка і перепризначення ресурсу/терміну експлуатації будівельних конструкцій будівлі машзала енергоблоків №1 і 2 ВП ЮУ АЕС»	Виконано. ПМ.0.3702.0006 від 20.03.2009
27		Робоча програма «Оцінка технічного стану, перепризначення терміну експлуатації і паспортизація будівель і споруд, що відносяться і/або містять системи важливі для безпеки. Прибудова до допоміжного спецкорпусу енергоблока 1,2 для ремонту приводів СУЗ»	Виконано. ПМ.1.3812.0130 від 28.07.2009

28		Робоча програма «Оцінка технічного стану, перепризначення терміну експлуатації і паспортизація будівель і споруд, що відносяться і/або містять системи важливі для безпеки. Вентиляційна труба енергоблоків 1, 2 ВП ЮУАЕС»	Виконано. ПМ.1.3812.0127 від 28.07.2009
29		Робоча програма «Оцінка технічного стану, перепризначення терміну експлуатації і паспортизація будівель і споруд, що відносяться і/або містять системи важливі для безпеки. Будівля спецкорпусу енергоблоків 1,2»	Виконано. ПМ.1.3812.0126 від 28.07.2009
30		Робоча програма «Оцінка технічного стану, перепризначення терміну експлуатації і паспортизація будівель і споруд, що відносяться і/або містять системи важливі для безпеки. Будівля зберігання запасів борного розчину (вузол бору) енергоблока 2»	Виконано. ПМ.2.3812.0125 від 28.07.2009
31		Робоча програма «Проведення обстеження технічного стану, оцінки і перепризначення ресурсу/терміну експлуатації басейну витримки і перевантаження ядерного палива енергоблока №2 ЮУАЕС зі всіма конструкціями і елементами, включаючи стелажі»	Виконано. ПМ.2.3812.0035 від 26.05.2008
32		Робоча програма «Проведення обстеження технічного стану, оцінка і перепризначення ресурсу/терміну експлуатації будівельних конструкцій шахти реактора енергоблока №2 ЮУАЕС»	Виконано. ПМ.2.3812.0078 від 01.02.2010
33		Робоча програма оцінки технічного стану і перепризначення терміну експлуатації трубопроводів СВБ електричного цеху енергоблока №2	Виконано. ПМ.2.3812.0174 від 19.05.2011
34		Робоча програма оцінки технічного стану і перепризначення терміну експлуатації трубопроводів СВБ турбінного цеху №1, турбінного цеху №2 і хімічного цеху енергоблока №2	Виконано. ПМ.2.3812.0173 від 19.05.2011
35	Узгодження робочих програм і методик з оцінки технічного стану і перепризначенню ресурсу елементів енергоблока АЕС	Робоча програма оцінки технічного стану і перепризначення терміну експлуатації трубопроводів СВБ реакторного цеху №1 і відділу ядерної безпеки енергоблока №2	Виконано. ПМ.2.3812.0172 від 19.05.2011
36		Робоча програма оцінки технічного стану і перепризначення терміну експлуатації трубопроводів СВБ цеху теплової автоматики і вимірювань енергоблока №2	Виконано. ПМ.2.3812.0175 від 29.04.2011
37		Робоча програма обстеження технічного стану кабелів енергоблока 2 ВП ЮУАЕС. Кабелі силові з пластмасовою ізоляцією (АВВГ, АВВГНГ)	Виконано. ПМ.2.3812.0089 від 20.10.2008
38		Робоча програма обстеження технічного стану кабелів енергоблока 2 ВП ЮУАЕС. Кабелі спеціальні для радіаційного контролю (СПВР, СПОВР)	Виконано. ПМ.2.3812.0091 від 20.10.2008
39		Робоча програма обстеження технічного стану кабелів енергоблока 2 ВП ЮУАЕС. Дроти монтажні високовольтні теплостійкі (ПВТФЕ)	Виконано. ПМ.2.3812.0092 від 20.10.2008
40		Робоча програма обстеження технічного стану кабелів енергоблока 2 ВП ЮУАЕС. Дроти монтажні терморезистентні (МСТП)	Виконано. ПМ.2.3812.0093 від 20.10.2008
41		Робоча програма обстеження технічного стану кабелів енергоблока 2 ВП ЮУАЕС. Контрольні кабелі з ПЕ ізоляцією жив (КПОСГ)	Виконано. ПМ.2.3812.0094 від 20.10.2008

42		Робоча програма обстеження технічного стану кабелів енергоблока 2 ВП ЮУАЕС. Контрольні кабелі з ПЕ ізоляцією жив (КМПЕВ, КМПЕВЕ)	Виконано. ПМ.2.3812.0095 від 20.10.2008
43		Робоча програма обстеження технічного стану кабелів енергоблока 2 ВП ЮУАЕС. Кабелі силові з просоченою паперовою ізоляцією (ААШВ)	Виконано. ПМ.2.3812.0096 від 20.10.2008
44		Робоча програма обстеження технічного стану кабелів енергоблока 2 ВП ЮУАЕС. Контрольні кабелі з ізоляцією з ПВХ пластикатів (КВВГ, КВВГнг, КВВГенг, КУГВЕВ)	Виконано. ПМ.2.3812.0097 від 20.10.2008
45		Робоча програма обстеження технічного стану кабелів енергоблока 2 ВП ЮУАЕС. Кабелі силові з просоченою паперовою ізоляцією (ААБНЛГ)	Виконано. ПМ.2.3812.0098 від 20.10.2008
46		Робоча програма оцінки технічного стану і перепризначення ресурсу/терміну служби теплообмінного устаткування реакторного відділення енергоблоку №2 ВП ЮУАЕС. Теплообмінники аварійного розхолодження і теплообмінники розхолодження басейну витримки	Виконано. ПМ.2.3812.0062 від 22.06.2012
47	Узгодження технічних рішень і обґрунтувань перепризначення ресурсу елементів і систем, важливих для безпеки	Рішення про продовження терміну експлуатації КР, ВБ і деталей головного роз'єму реактора енергоблока 2 ВП ЮУАЕС в надпроектний термін за результатами виконаної оцінки технічного стану (КР, ВБ)	Виконано. Рішення ТР.2.3812.1326 від 21.10.2015 узгоджене ДІЯРУ вих.№15-14/4-3/6594 від 20.10.2015
48		Рішення про продовження терміну експлуатації ВКУ реактора енергоблока 2 ВП ЮУАЕС в надпроектний термін за результатами виконаної оцінки технічного стану (ВКП)	Виконано. Рішення ТР.2.3812.1325 від 05.10.2015 узгоджене ДІЯРУ вих. №15-33/4-3/5942 від 21.09.2015.
49	Узгодження технічних рішень і обґрунтувань перепризначення ресурсу елементів і систем, важливих для безпеки	Рішення про продовження терміну експлуатації опорних елементів реактора енергоблока 2 ВП ЮУАЕС в надпроектний термін за результатами виконаної оцінки технічного стану (ОЕ)	Виконано. Рішення ТР.2.3812.1284 від 06.02.2015 узгоджене ДІЯРУ вих. №18-29/3-2/2969 від 12.05.15.
50		Рішення про продовження терміну експлуатації парогенераторів енергоблока 2 ВП ЮУАЕС в надпроектний термін за результатами виконаної оцінки технічного стану	Виконано. Рішення ТР.2.3812.1245 від 09.01.2015 узгоджене ДІЯРУ вих. 18-31/3-2/8629 від 25.12.14
51		Рішення про продовження терміну експлуатації головних циркуляційних насосів енергоблока 2 ВП ЮУАЕС в надпроектний термін за результатами виконаної оцінки технічного стану	Виконано. Рішення ТР.2.3812.1243 від 09.01.2015 узгоджене ДІЯРУ
52		Рішення про продовження терміну експлуатації ГЦТ, ГЗЗ, трубопроводу зв'язку з «гарячою» ниткою петлі №4 ГЦК енергоблока 2 ВП ЮУАЕС в надпроектний термін за результатами виконаної оцінки технічного стану	Виконано. Рішення ТР.2.3812.1244 від 09.01.2015 узгоджене ДІЯРУ
53		«Рішення про продовження терміну експлуатації компенсатора тиску 2УА50В01 енергоблока №2 ВП ЮУАЕС в надпроектний термін за результатами виконаної оцінки технічного стану»	Виконано. ТР.2.3812.1154 від 08.08.2014

54		«Рішення про продовження терміну експлуатації гідроємностей САОЗ 2ТН51В01 54В01 енергоблока №2 ВП ЮУАЕС в надпроектний термін за результатами виконаної оцінки технічного стану»	Виконано. ТР.2.3812.1153 від 08.08.2014
55		«Рішення про продовження терміну експлуатації барботажного бака 2УА70В01 енергоблока №2 ВП ЮУАЕС в надпроектний термін за результатами виконаної оцінки технічного стану»	Виконано. ТР.2.3812.1057 від 22.05.2013
56		«Рішення про продовження терміну експлуатації деаераторів 2RL10W01, 2RL20W01 енергоблока №2 ВП ЮУАЕС в надпроектний термін за результатами виконаної оцінки технічного стану»	Виконано. ТР.2.3812.1056 від 22.05.2013
57		«Рішення про продовження терміну експлуатації ТПН енергоблока №2 ВП ЮУАЕС в надпроектний термін»	Виконано. ТР.2.3812.1108 від 06.12.2013
58		Рішення про продовження терміну експлуатації спеціального мостового електричного крана кругової дії г/п 400/80/10/5 тс і рейкового шляху крана енергоблока №2 ВП ЮУАЕС в надпроектний термін за результатами виконаної оцінки технічного стану	Виконано. ТР.2.3812.1109 від 11.12.2013
59		Рішення про оцінку технічного стану і перепризначення терміну експлуатації будівлі реакторного відділення енергоблока №2 ВП ЮУАЕС (підстави, фундаментів, стін, перекриттів, захисної оболонки)	Виконано. ТР.2.3812.1256 від 13.03.2015.
60		Рішення про продовження терміну експлуатації будівельних конструкцій будівель насосних відповідальних споживачів 1,2,3 систем безпеки енергоблоків №1,2 ТР.1.3812.2026	Виконано. ТР.1.3812.2026 від 15.12.2009
61		Рішення про продовження терміну експлуатації будівельних конструкцій будівлі деаераторного відділення енергоблоків 1 і 2 з прибудовою ЕТУ ВП Южно-Української АЕС за результатами виконаної оцінки технічного стану.	Виконано. ТР.1.3812.2025 від 15.12.2009
62	Узгодження технічних рішень і обґрунтувань перепризначення ресурсу елементів і систем, важливих для безпеки	Рішення про продовження терміну експлуатації будівельних конструкцій будівлі резервної дизельної електричної станції першої черги (РДЕС-1) ВП Південно-українською АЕС за результатами виконаної оцінки технічного стану	Виконано. ТР.0.3812.2420 від 31.05.2011
63		Рішення про продовження терміну експлуатації будівельних конструкцій будівлі машзала енергоблоків №1,2	Виконано. ТР.1.3812.2038 від 28.12.2009
64		Рішення про продовження терміну експлуатації будівельних конструкцій і елементів будівлі прибудови до допоміжного спецкорпусу енергоблока 1,2 для ремонту приводів СУЗ ВП ЮУАЕС за результатами виконаної оцінки технічного стану	Виконано. ТР.1.3812.2414 від 31.05.2011
65		Рішення про продовження терміну експлуатації будівельних конструкцій і елементів вентиляційної труби енергоблоків 1, 2 ВП ЮУАЕС за результатами виконаної оцінки технічного стану	Виконано. ТР.1.3812.2415 від 31.05.2011
66		Рішення про продовження терміну експлуатації будівельних конструкцій і елементів будівлі спецкорпусу енергоблоків 1, 2 ВП ЮУАЕС за результатами виконаної оцінки технічного стану	Виконано. ТР.1.3812.2418 від 31.05.2011

67	Рішення про продовження терміну експлуатації будівельних конструкцій і елементів будівлі зберігання запасів борного розчину (вузол бору) енергоблока 2 ЮУАЕС за результатами виконаної оцінки технічного стану	Виконано. ТР.2.3812.0859 від 31.05.2011
68	Рішення про продовження терміну експлуатації басейну витримки і перевантаження ядерного палива енергоблока №2 ЮУАЕС зі всіма конструкціями і елементами, включаючи стелажі в надпроектний термін за результатами оцінки технічного стану	Виконано. ТР.2.3812.0861 від 14.06.2011
69	Рішення про продовження терміну експлуатації будівельних конструкцій шахти реактора енергоблока №2 ВП ЮУАЕС за результатами виконаної оцінки технічного стану	Виконано. ТР.2.3812.0962 від 08.06.2012
70	Рішення про продовження терміну експлуатації трубопровідних систем РО, ТО енергоблока №2 ВП ЮУАЕС в надпроектний термін за результатами виконаної оцінки технічного стану	Виконано. ТР.2.3812.1014 від 02.01.2013
71	Рішення про продовження терміну експлуатації в надпроектний період кабелів СВБ енергоблока №2 ВП ЮУАЕС	Виконано. ТР.2.3812.0824 від 28.12.2010
72	Рішення про продовження терміну експлуатації теплообмінників (ТОАР) реакторного відділення енергоблока №1 ВП ЮУАЕС в надпроектний термін за результатами виконаної оцінки технічного стану	Виконано. ТР.1.3812.3080 від 25.10.2013
73	Рішення про продовження терміну експлуатації теплообмінників (ТОР БВ) реакторного відділення енергоблока №2 ВП ЮУАЕС в надпроектний термін за результатами виконаної оцінки технічного стану	Виконано. ТР.2.3812.1121 від 13.01.2014
74	Технічне рішення про перепризначення допустимої кількості циклів вантаження РУ енергоблока №2	У зв'язку з наявністю достатнього запасу циклів навантаження (до 2023 р.), виконання заходу є неактуальним. Сповіщення про внесення змін до «План-графика выполнения работ по переназначению циклов нагружения оборудования РУ энергоблоков ВВЭР 1000 с целью предотвращения их исчерпания в проектный и сверхпроектный сроки эксплуатации» направлено на узгодження до ДІЯРУ (лист ДП НАЕК «Енергоатом» №14068/03 від 29.09.2015), а далі листом ДІЯРУ №15-28/6480 від 15.10.15 направлено на розгляд до ДНТЦ ЯРБ.

75	Напрямок «Звіт по періодичній безпеці» по переоцінці	ФБ-1, Розділ 1.1 Проект енергоблока	Виконано. Зауваження держекспертизи усунені в повному обсязі (вих. ДІЯРУ від №15-11/2-4244 від 01.07.2014.)
76		ФБ-2, Розділ 1.2 Поточний стан систем і елементів аналізованого енергоблока	В процесі виконання. Доопрацьовані матеріали направлені на розгляд до Держатомрегулювання (лист ВП ЮУАЕС №72/16554 від 21.10.2015)
77		ФБ-3, Розділ 1.3 Кваліфікація обладнання	Виконано. Зауваження держекспертизи усунені в повному обсязі (вих. ДІЯРУ № 15-33/4-3/6584 від 20.10.2015).
78		ФБ-4, Розділ 1.4 Старіння споруд, систем і елементів, важливих для безпеки	В процесі виконання. Доопрацьовані матеріали направлені на розгляд до Держатомрегулювання (лист ВП ЮУАЕС №72/16554 від 21.10.2015)
79		ФБ-5, Розділ 2.1 Детерміністичний аналіз безпеки	Виконано. Зауваження держекспертизи усунені в повному обсязі (вих. ДІЯРУ № 15-11/2-448 від 23.01.2015).
80		ФБ-6, Розділ 2.2 Імовірнісний аналіз безпеки	Виконано. Зауваження держекспертизи усунені в повному обсязі (вих. ДІЯРУ № 15-11/2-2211 від 06.04.2015)
81		ФБ-7, Розділ 2.3 Аналіз впливу на безпеку енергоблока внутрішніх і зовнішніх подій	Виконано. Зауваження держекспертизи усунені в повному обсязі (вих. ДІЯРУ № 15-11/2-2211 від 06.04.2015)
82		ФБ-8, Розділ 3.1 Експлуатаційних показників безпеки енергоблока	Виконано. Зауваження держекспертизи усунені в повному обсязі (вих. ДІЯРУ № 15-11/2-7497 від 13.11.2014)

83		ФБ-9, Розділ 3.2 Використання досвіду експлуатації інших АЕС і результатів нових наукових досліджень	Виконано. Зауваження держекспертизи усунені в повному обсязі (вих. ДІЯРУ № 15-11/2-3716 від 05.06.2014).
84	Напрямок «Звіту по періодичній безпеці» по переоцінці	ФБ-10, Розділ 4.1 Організація експлуатації енергоблока і управління виробничими процесами	Виконано. Зауваження держекспертизи усунені в повному обсязі (вих. ДІЯРУ № 15-11/2-3417 від 30.05.2014).
85		ФБ-11, Розділ 4.2 Експлуатаційна документація	Виконано. Зауваження держекспертизи усунені в повному обсязі (вих. ДІЯРУ № 15-11/2-3716 від 05.06.2014).
86		ФБ-12, Розділ 4.3 Людський чинник	Виконано. Зауваження держекспертизи усунені в повному обсязі (вих. ДІЯРУ № 15-11/2-3716 від 05.06.2014).
87		ФБ-13, Розділ 4.4 Аварійна готовність і планування	Виконано. Зауваження держекспертизи усунені в повному обсязі (вих. ДІЯРУ № 15-11/2-3417 від 30.05.2014).
88		ФБ-14, Розділ 5 Вплив експлуатації енергоблока на навколишнє середовище	Виконано. Зауваження держекспертизи усунені в повному обсязі (вих. ДІЯРУ № 15-11/2-3417 від 30.05.2014).
89		ФБ-15, Розділ 6 Комплексний аналіз безпеки	В процесі виконання. Доопрацьовані матеріали направлені на розгляд до Держатомрегулювання (лист ВП ЮУАЕС №72/16554 від 21.10.2015)
90	Направлення заяви про внесення змін до ліцензії на діяльність на етапі «експлуатації ядерної установки» з метою забезпечення експлуатації блоку в зупиненому стані для виконання ПТЕ	Заява ЕО на внесення змін до ліцензії на здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» з метою забезпечення експлуатації енергоблока в зупиненому стані для виконання заходів ПТЕ. З заявою направляється:- технічне рішення про експлуатацію ядерної установки енергоблока № 2 ВП ЮУАЕС після 27 паливної кампанії з документами, що обґрунтовують.	Виконано.



91	Направлення заяви про внесення змін до ліцензії на здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» у зв'язку з продовженням терміну експлуатації	Заява експлуатуючій організації про внесення змін до ліцензії на здійснення діяльності на етапі життєвого циклу «експлуатація ядерної установки» у зв'язку з продовженням терміну експлуатації. Із заявою прямують: --Розділ 6 «Комплексний аналіз безпеки» звіту по періодичній переоцінці безпеки; --Комплект документів, завірених в установленому порядку, відповідно до переліку Розділу 1 ліцензії ЕО№000064 за станом на 01.04.2014 (введених в дію замість анульованих або змінених).	Виконано.
----	--	---	-----------